

PPK/AK/228/01/2021

Nieborowice, 15 stycznia 2021 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „*Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice etap II – zlewnie ulic Majowa, Szkolna i Piaskowa*” (postępowanie nr 1/PZP/2020) wpłynęły zapytania Wykonawców do SIWZ.

Poniżej przedstawiona jest treść zapytań oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót w pozycji nr 116 wpisano wartość 0, czy taką należy przyjąć do wyceny, jeśli nie to prosimy o wpisanie właściwej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego

W nawiązaniu do pytania oferenta do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice etap II – zlewnie ulic Majowa, Szkolna i Piaskowa” (postępowanie nr 1/PZP/2020) (przedmiar branży kanalizacyjnej) informuję, że dla pozycji 116 d.2.1.2.1 KNR-W 2-01 0118-02- Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przerzutem obmiar jest zgodny z wyliczeniem w opisie tej pozycji tj. 35.20×1.10 co po wyliczeniu daje obmiar 38.72m^2 . W związku z uzupełnieniem obmiaru dla pozycji 116 d.2.1.2.1 zmianie ulegają również obmiary pozycji od 117 d.2.1.2.1 do 121 d.2.1.2.1. Załącznik do niniejszej odpowiedzi stanowi skorygowany przedmiar robót w pliku „uzupełnienie dokumentacji projektowej z dnia 13.01.2021.zip”

Pytanie nr 3

Dotyczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Ze względu na rozbieżności w zapisach dokumentacji projektowej prosimy o wskazanie jakie rury PVC należy przyjąć do wyceny? Rury z wydłużonym kielichem czy bez?

Odpowiedź Zamawiającego

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kwestii wskazania rodzaju rur dla kanalizacji sanitarnej wyjaśniamy, iż w dokumentacji projektowej określone jako właściwe zostały rury z wydłużonym kielichem i takie należy zastosować w realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 4

Dotyczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Ze względu na rozbieżności w zapisach dokumentacji projektowej prosimy o wskazanie jakie studnie należy przyjąć do wyceny? Studnie z kietą betonową czy żelbetową, z wkładką czy bez?

Odpowiedź Zamawiającego

W kwestii studni dla kanalizacji sanitarnej w kontekście dokumentacji należy przyjąć studnie żelbetowe z wykonaniem kinety betonowej lub z tworzywa z wbudowanymi króćcami przyłączeniowymi.

PREZES ZARZĄDU


Adam Ciekański