

Pilchowice, 7 maja 2019 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu otwartego na roboty budowlane „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg (postępowanie numer 3/2019) wpłynęły zapytania Wykonawców do SIWZ.

Poniżej przedstawiona jest treść zapytań oraz odpowiedzi Zamawiającego:

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany sond hydrostatycznych na radarowe lub ultradźwiękowe?

### ***Odpowiedź Zamawiającego***

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę sond hydrostatycznych na radarowe lub ultradźwiękowe dla ścieków oczyszczonych i na radarowe dla ścieków surowych.

### **Pytanie nr 4**

Czy przyłączy jest w gestii dostawcy energii? Czy po stronie Wykonawcy jest włączenie się do gotowego przyłącza?

### ***Odpowiedź Zamawiającego***

Zgodnie z SIWZ wykonanie przyłączenia energetycznego wchodzi w zakres zamówienia, wraz z kosztami aktualizacji warunków przyłączenia.

### Pytanie nr 5

Czy wystarczająca jest wizualizacja pracy oczyszczalni na SUW Nieborowice przez stronę internetową?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Tak.


### Pytanie nr 6

Czy wystarczający jest sam monitoring pracy oczyszczalni czy też wymagana jest forma parametryzacji bądź zdalnego sterowania?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Wystarczający będzie monitoring pracy z wyświetlaniem parametrów pracy oczyszczalni, zainstalowany na SUW Nieborowice.

PREZES ZARZĄDU



Adam Ciekański