

Pilchowice, 9 maja 2019 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu otwartego na roboty budowlane „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg (postępowanie numer 3/2019) wpłynęły zapytania Wykonawców do SIWZ.

Poniżej przedstawiona jest treść zapytań oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 07

W przedmiarze branży elektrycznej znajduje się rozdzielnica TS1 opisana komentarzem, iż będzie dostarczona z technologią. W projekcie technologii brak informacji/danych. Prosimy o określenie o jaką rozdzielnicę chodzi?

Odpowiedź Zamawiającego

Rozdzielnica ST1 dostarczana jest jako element urządzenia technologicznego tj. w ramach wyposażenia technologicznego reaktora biologicznego, zbiornika osadu nadmiernego i stacji dmuchaw.

Pytanie nr 08

W związku z udostępnieniem w materiałach przetargowych dokumentacji projektowej dotyczącej rowu melioracyjnego z wylotem z oczyszczalni ścieków, prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie zapisami na rysunkach Sytuacja zbiorcza i Sytuacja – etap I, remontowany rów RA i remontowany wylot ścieków oczyszczonych nie wchodzi w zakres etapu I.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 09

Prosimy również o potwierdzenie, iż utrzymywanie w należytym stanie technicznym wylotu wód do rowu i dokonywanie jego konserwacji nie leży w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10

Czy wywóz i utylizacja osadów z oczyszczalni i zbiornika jest po stronie Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie ilości osadów, które należy zutylizować w ramach realizacji zadania.

Odpowiedź Zamawiającego

Wywóz i utylizacja osadów z oczyszczalni i zbiornika jest po stronie Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 11

§ 11 ust. 2 pkt d) wzoru umowy – prosimy o sprecyzowanie/zdefiniowanie o jakich poleceniach inspektora nadzoru mówi Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego

Kara umowna dotyczy poleceń inspektora nadzoru wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zapisów umowy – por. § 5 ust. 2 i § 7 ust. 2 wzoru umowy.

PREZES ZARZĄDU

Adam Ciekański